



- 说明：本项目为石丰路10kV架空线路新建工程，其中架空线路554m，电缆133m；
1. 新立 $\phi 430/15\text{m}$ 大弯矩电杆3基（P01, P08, P13），新立 $\phi 230/15\text{m}$ 电杆10基；新建GJ-100拉线2套；
 2. 新架高压线路：JKLYJ-240/3*554m(P01-P13)；10千伏架空线路位于道路绿化带。新敷设YJV22-8/15kV-3*300电缆95m（P00-P01），最终按现场实际为准；电缆入地穿健阳大道。
 3. 线路位于石丰路北侧绿化带中，线路标高12.5米，与沿线建/构筑物、管线（特别是甲类厂房）等满足安全规范要求。
 4. 线路建设后服从园区的迁改，不影响园区用地开发和建设。

建设单位	浏阳新华电力有限公司	设计单位	浏阳新华电力有限公司	设计	设计	专业负责	热为聚	审核	热为聚	日期	2024.4
工程名称	石丰路北侧10千伏架空线路路径图	专业	电力	资质证书编号	乙册：A243015357	项目负责	江微	审定	江微	图号	